

西乡县2024年11月集中式生活饮用水水源地表水监测数据报表

断面名称	所属水系	流量 (m³/s)	采样时间	水温 ℃	pH	电导率 (ms/m)	溶解氧 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)
城市集中式饮用水源地	牧马河地表水	26.25	2024.11.4	17.1	8.11	26.6	9.34	1.48	4
西乡县泾洋河城市饮用水源地	泾洋河地表水	12.0	2024.11.4	17.5	8.17	28.4	7.95	1.60	5

五日生化需氧量(mg/L)	氨氮(mg/L)	总磷(mg/L)	铜(mg/L)	锌(mg/L)	氟化物(mg/L)	镉(mg/L)	六价铬(mg/L)	铅(mg/L)	氰化物(mg/L)	挥发酚(mg/L)	石油类(mg/L)	硫化物(mg/L)	硫酸盐(mg/L)	氯化物(mg/L)
1.2	0.230	0.015	0.001L	0.05L	0.27	0.0001L	0.004L	0.002L	0.004L	0.0003L	0.01L	0.01L	18.348	10L
1.3	0.184	0.021	0.001L	0.05L	0.25	0.0001L	0.004L	0.002L	0.004L	0.0003L	0.01L	0.01L	21.051	10L

硝酸盐(mg/L)	铁(mg/L)	锰(mg/L)
0.302	0.03L	0.01L
0.301	0.03L	0.01L

注：1、电子版报表必须按此表格式填报，表中各项目顺序请勿改变。纸质版报表可以仅保留实施监测的项目。

2、数据如有缺测或测量条件不够，统一填报“-1.0”，不得填报“0”；若监测值低于检出限，在检出限后加“L”。

编制人：[签名]
2024年11月15日

复核人：[签名]
2024年11月15日

审核人：[签名]
2024年11月15日

签发人：[签名]
2024年11月15日

