

检 验 报 告

No: 水 (2024) 第 023 号



样品名称: 生活饮用水

委托单位: 西乡县自来水公司

检验类别: 委 托 检 验

西乡县疾病预防控制中心



水质检验报告

NO: 水(2024)第023号	样品名称: 生活饮用水
采样地点: 西乡县自来水公司	采样日期: 2024年10月14日
受检单位: 西乡县自来水公司	检验日期: 2024.10.14-2024.10.17
采样者: 王露芳 肖扬	报告日期: 2024年10月17日
检验依据: 色度: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(4) 高锰酸盐指数(以O ₂ 计): 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023(4) 菌落总数: 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(4) 总大肠菌群: 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(6) 大肠埃希氏菌: 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(7) 二氧化氯: 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(8)	

检验项目及结果

序号	检验项目	单位	各采样地点检验结果					标准 限值	单项 判定
			水(2024) 第023-1号 (水厂)	水(2024) 第023-2号 (一中)	水(2024)第 023-3号 (小水电公 司)	水(2024)第 023-4号 (疾控中心)	水(2024)第 023-5号 (东坝农商 行)		
1	色度	铂钴色度单位	<5	<5	<5	<5	<5	15	合格
2	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	0.96	0.88	0.80	0.80	0.72	3	合格
3	菌落总数	CFU/mL	2	3	5	7	10	100	合格
4	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不得 检出	合格
5	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不得 检出	合格
6	二氧化氯	mg/L	0.22	0.20	0.13	0.12	0.10	≥0.02	合格

主检:

张雅

审核:

720 张雅

批准:

张培国